

پیرو جلسه شفاف سازی روز جاری در خصوص مناقصه پست ۲۳۰ کیلوولت خاتون آباد، خلاصه موارد فنی مطرح شده به شرح زیر و پیوست تقدیم می گردد.

۱- بند 4.1 و 4.2 مدرک Price list به شرح زیر صحیح است:

4.1	230kV CVT, 230/√3/0.11/√3 /0.11/√3 kV, Cl. 0.2+3P, 30VA
4.2	230kV CVT, 230/√3/0.11/√3 /0.11/√3 kV, Cl. 0.2+3P, 50VA

۲- پیشنهاد فنی باید شامل مشخصات کوتاه، مدل و برند تجهیزات باشد و ارائه جدول گارانتی ضرورت ندارد.

۳- لیست لوازم یدکی به شرح پیوست ارسال می گردد.

۴- ساختمانهای پست از نوع اسکلت فلزی منظور شوند.

۵- Fire alarm and detection system از نوع Addressable انتخاب شود.

۶- دیوار پیرامونی پست fence منظور گردد.

۷- جاده های داخل پست آسفالت منظور شوند.

۸- برند زیمنس نیز از موارد قابل قبول برای سیستم حفاظی پست است.

۹- برند Tridelta نیز از موارد قابل قبول برای Surge arrester پست است.

۱۰- برقگیرهای محوطه class 4 و از نوع porcelain مورد قبول است.

۱۱- ترمینال پوینت پست جهت تامین توان الکتریکی سیستم کمکی، باسبار 6.6 KV تابلوی مشترکات نیروگاه است.

۱۲- تامین و نصب دو سلول تابلوی کشویی ۶.۶ کیلوولت با تجهیزات مندرج در نقشه پیوست بعهدہ پیمانکار است.

۱۳- تامین و نصب ۲۱۰۰ متر کابل 1x120 mm², (N2XS) با مشخصات زیر برای تغذیه ترانسهای کمکی پست بعهدہ پیمانکار است.

Cables 6/10 KV, Single core XLPE insulated, with stranded copper conductor, inner and outer

conductive layers on conductors and insulation, a copper wire screen and a PVC fire retardant outer sheath

به بخش ساختمانی این قرارداد هیچگونه مابه التفاوت نرخ مصالح پرداخت نمی گردد، لیکن کارکرد کلیه صورت وضعیت ها از آغاز کار، مطابق بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۸۲/۰۹/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح ذیل مشمول تعدیل خواهند شد:

ردیف های ۳۰.۱ و ۳۰.۲ و ۳۰.۳ جدول قیمت بخش ساختمانی : ۸۰ درصد رقم کارکرد با شاخص رشته ای فهرست بهای ابنیه، ۱۵ درصد رقم کارکرد با شاخص رشته ای فهرست بهای تأسیسات برقی و ۵ درصد رقم کارکرد با شاخص رشته ای فهرست بهای تأسیسات مکانیکی

-سایر ردیف های جدول قیمت بخش ساختمانی : ۱۰۰ درصد رقم کارکرد با شاخص رشته ای فهرست بهای ابنیه